

广州市自来水有限公司荔湾区供水水质综合合格率月报表

2023年11月

表号: 水质第10-415表
填表单位: 水质部
受表单位: 区水务局
上报日期: 月后4天

检验项目	计 划	实 绩	季度	累计
出厂水9项合格率%	99.90	100	100	100
常规检验项目 综合合格率%	99.90	100	100	100
非常规检验项目 综合合格率%	99.90	——	——	100
管网水7项合格率%	99.90	100	100	100
综合合格率%	99.90	100	100	100

广州市自来水有限公司荔湾区出厂水水质检验项目合格率月报表

2023年11月

检验项目		西村水厂
出厂水 9项 合格率	检验次数	3574
	合格次数	3574
	合格率%	100
常规检 验项目 综合合 格率	检验次数	35
	合格次数	35
	合格率%	100
非常规 检验项 目综合 合格率	检验次数	——
	合格次数	——
	合格率%	——

部长:

陈八

审核:

陈品芬

制表:

梁佩高

报出日期: 2023年12月6日

广州市自来水有限公司荔湾区管网水七项合格率月报表

2023年11月

表号：水质统09-2表
填表单位：荔湾部
受表单位：区水务局
上报日期：11月4日

检验项目		荔湾区
浑浊度	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
色度	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
臭和味	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
游离氯	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
菌落总数	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
总大肠菌群	检验次数	86
	合格次数	86
	合格率%	100
高锰酸盐指数	检验次数	24
	合格次数	24
	合格率%	100
7项综合合格率	检验次数	540
	合格次数	540
	合格率%	100

部长：陈心 审核：陈品芬 制表：梁叔奇

报出日期：2023-12-6